



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ  
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 716

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77»  
Фрунзенского района г. Саратова*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 716  
(наименование органа ГПН)

от « 20 » августа 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 30 » августа 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 10 » сентября 2021 г.

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Афанасьевой Дарьей Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77»  
Фрунзенского района г. Саратова*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором МОУ «СОШ № 77» Фрунзенского района г. Саратова Скидановой  
Анной Владимировной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
-------	---	--	---	--

		требования которого(ых) нарушены	пожарной безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.;	02.02.2022	
2	Дверь подсобного помещения (в соответствии с техническим паспортом, Лит. А1 3 этаж пом. №12), в котором осуществляется хранение горючих материалов, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты  ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ  Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	02.02.2022	
3	Двери, разделяющие лестничную клетку и кабинеты (здание старой школы) на 2,3 этажах не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах .	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	02.02.2022	
4	-на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	в нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	02.02.2022	
5	- на объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о	02.02.2022	

	нарушение	безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты		
6	на лестничной клетке (здание новой школы) правого крыла допускается размещение радиатора батареи, выступающий из плоскости стен.	п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	02.02.2022	
7	дверь библиотеки (в соответствии с техническим паспортом Литер А1 1 этаж помещение № 25,26,27) выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60	п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	02.02.2022	
8	Система оповещения людей при пожаре не соответствует требованию нормативных документов, требуется 4 тип оповещения (фактически смонтирован 3 тип)	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при п	02.02.2022	
9	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия сцены актового зала в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.02.2022	
10	формирование сигнала управления в автоматическом режиме системой оповещения 3-го типа в корпусах №1, 2 происходит при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом расстояние между извещателями в коридорах составляет от 5,5 до 10 метров, что превышает половину нормативного расстояния в 9 метров	ч. 1, п.2, ст.1; ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	02.02.2022	

11	шлейфы автоматической пожарной сигнализации, выполненные проводом КСПВ и проводом ТРП имеют множественные восстановленные порывы, изоляция провода не имеет защитных свойств	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности,	02.02.2022	
12	на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	02.02.2022	
13	крепление гофрированной трубы в которой проложены провода шлейфов АПС и СОУЭ выполнено с помощью пластиковых клипс (актовый зал и т.д.)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности	02.02.2022	
14	Помещение подвала не отделено от примыкающей лестничной клетки 1 этажа перегородками 1-го типа (не установлена противопожарная дверь)	1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты  ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ  Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	02.02.2022	
15	На объекте защиты (зание новой школы) на 3 этаже над эвакуационным выходом отсутствует световое табло «Выход»	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	02.02.2022	

		безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;		
16	В помещении спортивного зала (2 этаж) ручной пожарный извещатель находится в неисправном состоянии (не закреплен)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.02.2022	
17	-Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.;	02.02.2022	
18	Руководитель организации не обеспечил комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (согласно протоколу № 93 проверки(испытания) на ВПВ	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.;	02.02.2022	

	(Водоотдачу) от 10.08.2021г. ООО "Сартехноспас")	Системы противопожарной защиты  ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города  
Саратова по пожарному надзору  
Афанасьева Дарья Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«10» сентября 2021 г.

М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил (а):**

Директор МОУ «СОШ № 77» Фрунзенского  
района г. Саратова

Скиданова Анна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«10» сентября 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)