

№ с/вт

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* 01.02.2022 КНМ
64220061000201612754



ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 144/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №77»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения
КНМ 64220061000201612754 №144 от «01» февраля 2022года
в период с «07» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022г.

Государственным инспектором города Саратова

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по пожарному надзору Афанасьевой Дарьей Александровной

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по контролю за исполнением предписания ГПН
№ 716/1/1 от 04.03.2021г

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор
МОУ СОШ № 77 Скиданова А.В.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
-------	---	--	---------------------------	--

	места выявленного нарушения	пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	обязательных требования пожарной безопасности	только выполнение)
1	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.;	18.01.2023	
2	Дверь подсобного помещения (в соответствии с техническим паспортом, Лит. А1 3 этаж пом. №12), в котором осуществляется хранение горючих материалов, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ	18.01.2023	

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
3	-на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	в нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	18.01.2023	
4	- на объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения в нарушение	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты	18.01.2023	
5	на лестничной клетке (здание новой школы) правого крыла допускается размещение радиатора батареи, выступающий из плоскости стен.	п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	18.01.2023	

6	дверь библиотеки (в соответствии с техническим паспортом Литер А1 1 этаж помещение № 25,26,27) выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60	п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	18.01.2023	
7	Система оповещения людей при пожаре не соответствует требованию нормативных документов, требуется 4 тип оповещения (фактически смонтирован 3 тип)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009	18.01.2023	
8	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия сцены актового зала в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.01.2023	

9	<p>шлейфы автоматической пожарной сигнализации, выполненные проводом КСПВ и проводом ТРП имеют множественные восстановленные порывы, изоляция провода не имеет защитных свойств</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности,</p>	18.01.2023	
10	<p>крепление гофрированной трубы в которой проложены провода шлейфов АПС и СОУЭ выполнено с помощью пластиковых клипс (актовый зал и т.д.)</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности</p>	18.01.2023	
11	<p>Помещение подвала не отделено от примыкающей лестничной клетки 1 этажа перегородками 1-го типа (не установлена противопожарная дверь)</p>	<p>1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ</p>	18.01.2023	

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
12	На объекте защиты (здание новой школы) на 3 этаже над эвакуационным выходом отсутствует световое табло «Выход»	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;	18.01.2023	
13	-Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.;	18.01.2023	

	открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.			
14	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (согласно протоколу № 93 проверки(испытания) на ВПВ на работоспособность (Водоотдачу) от 10.08.2021г. ООО"Сартехноспас")	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ,п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. ; ст. 6 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	18.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской

Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ «СОШ № 77»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

А.В. Скиданова

Государственный инспектор города

Саратова по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Д.А. Афанасьева

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Соборная площадь, 7, город Саратов, Россия, 410028, Телефон: код (8452) 49-56-18 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову
Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005 Тел.: 49-56-27, факс: 49-56-14 код (845-2) e-mail: gpnsaratov@gumchs.saratov.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«18» февраля 2021г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 28
(место составления акта)



Акт выездной проверки №144

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 144 от 01 февраля 2021 года
КНМ 64220061000201612754

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках 006 – федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Афанасьевой Д.А.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территорий

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 410071, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛИЦА ШЕЛКОВИЧНАЯ, 141

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77», ИНН: 6455026973, 410071, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛИЦА ШЕЛКОВИЧНАЯ, 141

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» ФЕВРАЛЯ 2022г., 09 час.00мин.

по «18» ФЕВРАЛЯ 2022 г., 11 час.00мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « - » Г., час. мин.

по « - » Г.; час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «07» ФЕВРАЛЯ 2022г., 09 час.00мин.

по «18» ФЕВРАЛЯ 2022 г., 11 час.00мин. по месту нахождения юридического лица: МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77», ИНН: 6455026973, 410071, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛИЦА ШЕЛКОВИЧНАЯ, 141

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: не составлялись протоколы осмотра, опроса, отбора проб.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

не заполнялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, находящиеся в контрольно-наблюдательном деле

- документы, согласно п. 13 решения о проведении выездной проверки № 144 от 01

ФЕВРАЛЯ 2022г

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Не выполнены п.п. №1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,18 предписания ГПН № 716/1/ от 10.09.2021 со сроком исполнения 02.02.2022, а именно:

- На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.;

- Дверь подсобного помещения (в соответствии с техническим паспортом, Лит. А1 3 этаж пом. №12), в котором осуществляется хранение горючих материалов, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь) (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям,

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных

факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (в нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.),

- на объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения в нарушение (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты,

- здание новой школы) правого крыла допускается размещение радиатора батареи, выступающий из плоскости стен.(п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020,

- дверь библиотеки (в соответствии с техническим паспортом Литер А1 1 этаж помещение № 25,26,27) выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60(п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты,

- Система оповещения людей при пожаре не соответствует требованию нормативных документов, требуется 4 тип оповещения (фактически смонтирован 3 тип) ((п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при

п.
- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия сцены актового зала в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ(п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

- формирование сигнала управления в автоматическом режиме системой оповещения 3-го типа в корпусах №1, 2 происходит при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом расстояние между извещателями в коридорах составляет от 5,5 до 10 метров, что превышает половину нормативного расстояния в 9 метров (ч. 1, п.2, ст.1; ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009,

- шлейфы автоматической пожарной сигнализации, выполненные проводом КСПВ и проводом ТРП имеют множественные восстановленные порывы, изоляция провода не имеет защитных свойств (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты,

- крепление гофрированной трубы в которой проложены провода шлейфов АПС и СОУЭ выполнено с помощью пластиковых клипс (актовый зал и т.д.) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности,

- Помещение подвала не отделено от примыкающей лестничной клетки 1 этажа перегородками 1-го типа (не установлена противопожарная дверь)(.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям,

- На объекте защиты (здание новой школы) на 3 этаже над эвакуационным выходом отсутствует световое табло «Выход», в нарушение (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»:

- Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки. (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.

- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (согласно протоколу № 93 проверки(испытания) на ВПВ на работоспособность (Водоотдачу) от 10.08.2021г. ООО «Сартехноспас»)(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; ст. 6 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- предписание ГПН № 144/3 от 18.02.2022 года

- документы, согласно п. 13 решения о проведении выездной проверки № 144 01 февраля 2022г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Афанасьева Дарья Александровна



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проведившего выездную проверку

Инспектор отделения по Октябрьскому и Фрунзенскому районам ОНД и ПР по городу Саратову УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Саратовской области старший лейтенант внутренней службы Афанасьева
Дарья Александровна, тел.: 50-61-92, e-mail: gpnсаратов@gumchs.saratov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

✓ *Сведения о директоре Сидорова А.В. 18.02.2022*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ПРОТОКОЛ № 41
об административном правонарушении

«18» февраля 2022г.

г. Саратов

место составления: город, район

Я, Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Афанасьева Д.А.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

составил настоящий протокол в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова

2. Юридический адрес, тел. (факс)

410071, Саратов г, Шелковичная ул, д.141,

3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации,

Инспекция Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г.Саратова

номер свидетельства

4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица

Скиданова Анна Владимировна

5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

приказ № 5-лс./оу от 07.04.2020

6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя Паспорт серия 6315 № 150233 выдан отделением УФМС России по Саратовской области в Волжском районе города Саратова 07.05.2015г.

7. Фамилия, имя, отчество представителя юридического лица (защитника) по доверенности

8. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (защитника) по доверенности

9. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (защитника) по доверенности

10. Привлекалось ли юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда, не привлекалось

У С Т А Н О В И Л:

«10» сентября 2021 года в 17 часов 00 минут на основании решения о проведении выездной проверки №716 от «20» августа 2021 г. было окончено проведение плановая выездной проверки помещений объекта защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная 141, и было установлено, что юридическим лицом –Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, допущены нарушения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

По окончании проверки 10.09.2021 был составлен акт № 716/1/1 проверки соблюдения требований пожарной безопасности и вручено предписание ГПН № 716/1/1 от 10.09.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по

обеспечении пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращении угрозы возникновения пожара, со сроками устранения нарушений – до 02.02.2022.

В соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом»; «Должностные лица органов управления и подразделений ГПС при осуществлении государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям предприятий, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.....».

«18» февраля 2022 года в 11 часов 00 минут на основании распоряжения №144 от «01» февраля 2022 г. было окончено проведение плановая выездной проверки помещений объекта защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная 141, и было установлено, что мероприятия, предложенные ранее в законном предписании ГПН № 716/1/1 от 10.09.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечении пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращении угрозы возникновения пожара, сроки исполнения которых истекли, не выполнены в полном объеме юридическим лицом - Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова , а именно п.п. № №1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,18 предписания ГПН № 716/1/ от 10.09.2021:

- Дверь подсобного помещения (в соответствии с техническим паспортом, Лит. А1 3 этаж пом. №12), в котором осуществляется хранение горючих материалов, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям,

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (в нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.),

- на объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения в нарушение (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты,

- здание новой школы) правого крыла допускается размещение радиатора батареи, выступающий из плоскости стен.(п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020,

- дверь библиотеки (в соответствии с техническим паспортом Литер А1 1 этаж помещение № 25,26,27) выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60(п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ,

- Система оповещения людей при пожаре не соответствует требованию нормативных документов, требуется 4 тип оповещения (фактически смонтирован 3 тип) ((п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009

«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при п,

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия сцены актового зала в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ(п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»),

- формирование сигнала управления в автоматическом режиме системой оповещения 3-го типа в корпусах №1, 2 происходит при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом расстояние между извещателями в коридорах составляет от 5,5 до 10 метров, что превышает половину нормативного расстояния в 9 метров (ч. 1, п.2, ст.1; ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009,

- шлейфы автоматической пожарной сигнализации, выполненные проводом КСПВ и проводом ТРП имеют множественные восстановленные порывы, изоляция провода не имеет защитных свойств (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты,

- крепление гофрированной трубы в которой проложены провода шлейфов АПС и СОУЭ выполнено с помощью пластиковых клипс (актовый зал и т.д.) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности,

- Помещение подвала не отделено от примыкающей лестничной клетки 1 этажа перегородками 1-го типа (не установлена противопожарная дверь)(.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям,

- На объекте защиты (здание новой школы) на 3 этаже над эвакуационным выходом отсутствует световое табло «Выход», в нарушение (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки. (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г,

- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (согласно протоколу № 93 проверки(испытания) на ВПВ на работоспособность (Водоотдачу) от 10.08.2021г. ООО«Сартехноспас»)(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ,п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением

Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; ст. 6 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД.

В результате чего, на момент окончания проверки «18» февраля 2022 года в 11 часов 00 минут законное предписание № 716/1/1 от 10.09.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечении пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращении угрозы возникновения пожара, в установленный срок, то есть до 01.02.2022 не выполнено. Таким образом в действиях (бездействии) **юридического лица-Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова** были установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения предусмотренного **ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания».**

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного **ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ**

Законному представителю юридического лица

Скиданова А.В.

фамилия, инициалы

разъяснены права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

К протоколу прилагается:

Решение о проведении выездной проверки № 144 от 01.02.2022

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

Акт проверки № 144 от 18.02.2022

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей.

Предписание ГПН № 144 / 3 от 18.02.2022

заключение эксперта, иные документы,

Выписка из ЕГРЮЛ

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

Протокол прочитан лично замечания к протоколу не поступили
(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)

Законный представитель:

✓ СМ / Скиданова А.В. /

Представитель юридического лица (защитник) по доверенности

(фамилия, инициалы)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол

СМ / Афанасьева Д.А. /

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил «18» февраля 2022г.

Законный представитель:

✓ СМ / Скиданова А.В. /

Представитель юридического лица (защитник) по доверенности

(фамилия, инициалы)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА
ПО ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ

18 февраля 2022

Г. САРАТОВ

место составления: город, район

Я, Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Афанасьева Д.А.
должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего определение
рассмотрев протокол об административном правонарушении N 41 от 18 февраля 2022 и материалы на юридическое лицо:

1. **Полное название юридического лица**
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова
2. **Юридический адрес, тел. (факс)**
410071, Саратов г., ул. Шелковичная, д.141
3. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации,**
Инспекция Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Саратова
номер свидетельства
4. **Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица**
Скиданова Анна Владимировна
5. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя**
приказ № 5-лс./оу от 07.04.2020
6. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя**
Паспорт серия 6315 № 150233 выдан отделением УФМС России по Саратовской области в Волжском районе города Саратова 07.05.2015г.
7. **Фамилия, имя, отчество представителя юридического лица (защитника) по доверенности**
8. **Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (защитника) по доверенности**
9. **Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (защитника) по доверенности**
10. **Привлекалось ли юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда, не привлекалось**

УСТАНОВИЛ:

УСТАНОВИЛ:

«10» сентября 2021 года в 17 часов 00 минут на основании решения о проведении выездной проверки №716 от «20» августа 2021 г. было окончено проведение плановая выездной проверки помещений объекта защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная 141, и было установлено, что юридическим лицом –Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, допущены нарушения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

По окончании проверки 10.09.2021 был составлен акт № 716/1/1 проверки соблюдения требований пожарной безопасности и вручено предписание ГПН № 716/1/1 от 10.09.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечении пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращении угрозы возникновения пожара, со сроками устранения нарушений – до 02.02.2022.

В соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ

«Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом»; «Должностные лица органов управления и подразделений ГПС при осуществлении государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям предприятий, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.....».

«18» февраля 2022 года в 11 часов 00 минут на основании распоряжения №144 от «01» февраля 2022 г. было окончено проведение плановая выездной проверки помещений объекта защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная 141, и было установлено, что мероприятия, предложенные ранее в законном предписании ГПН № 716/1/1 от 10.09.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечении пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращении угрозы возникновения пожара, сроки исполнения которых истекли, **не выполнены в полном объеме юридическим лицом - Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова , а именно п.п. № №1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,18 предписания ГПН № 716/1/ от 10.09.2021:**

- Дверь подсобного помещения (в соответствии с техническим паспортом, Лит. А1 3 этаж пом. №12), в котором осуществляется хранение горючих материалов, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям,

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (в нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.),

- на объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения в нарушение (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты,

- здание новой школы) правого крыла допускается размещение радиатора батареи, выступающий из плоскости стен.(п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020

- дверь библиотеки (в соответствии с техническим паспортом Литер А1 1 этаж помещение № 25,26,27) выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60(п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты,

- Система оповещения людей при пожаре не соответствует требованию нормативных документов, требуется 4 тип оповещения (фактически смонтирован 3 тип) ((п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при п.

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия сцены актового зала в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ(п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

- формирование сигнала управления в автоматическом режиме системой оповещения 3-го типа в корпусах №1, 2 происходит при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом расстояние

между извещателями в коридорах составляет от 5,5 до 10 метров, что превышает половину нормативного расстояния в 9 метров (ч. 1, п.2, ст.1; ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009,

- шлейфы автоматической пожарной сигнализации, выполненные проводом КСПВ и проводом ТРП имеют множественные восстановленные порывы, изоляция провода не имеет защитных свойств (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты,

- крепление гофрированной трубы в которой проложены провода шлейфов АПС и СОУЭ выполнено с помощью пластиковых клипс (актовый зал и т.д.) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности,

- Помещение подвала не отделено от примыкающей лестничной клетки 1 этажа перегородками 1-го типа (не установлена противопожарная дверь).(1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям,

- На объекте защиты (здание новой школы) на 3 этаже над эвакуационным выходом отсутствует световое табло «Выход», в нарушение (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки. (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г,

- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (согласно протоколу № 93 проверки(испытания) на ВПВ на работоспособность (Водоотдачу) от 10.08.2021г. ООО«Сартехноспас»)(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ,п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; ст. 6 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД.

В результате чего, на момент окончания проверки «18» февраля 2022 года в 11 часов 00 минут законное предписание № 716/1/1 от 10.09.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечении пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращении угрозы возникновения пожара, в установленный срок, то есть до 01.02.2022 не выполнено. Таким образом в действиях (бездействии) юридического лица-Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова были установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания».

на основании изложенного, руководствуясь ст. п.5 ч.1 29.4; 29.12 принимая во внимание, что в соответствии со ст. 23.1. КоАП РФ данная категория дел подведомственна мировым судьям

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Протокол № 41 февраля 2022 об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5. КоАП РФ в отношении юридического лица- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, руководствуясь ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ передать для рассмотрения по подведомственности Мировому судье судебного участка № 1 Фрунзенского района г. Саратова
2. О принятом решении уведомить Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова


(подпись лица, вынесшего определение)

Афанасьева Д.А.
(расшифровка подписи)

С содержанием определения ознакомлен, копию определения получила

✓  (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова) Скиданова А.В.
дата, подпись ФИО

Копия определения направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005

Телефон: 50-61-92 (код 845-2)

E-mail: gpnsaratov@gumchs.saratov.ru

01.02.2022 № ИВ-175-4-1286

на № _____ от _____

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* 01.02.2022
КНМ 64220061000201612754



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной проверки с органами прокуратуры*

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование контрольного (надзорного) органа)

г. Саратов, ул. Большая Горная, 337

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

(плановой /внеплановой, по-программе проверок).

от «01» февраля 2022г., 10 час. 43 мин. № 144

1. Решение принято заместителем главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Блиновым Алексеем Петровичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании п. 5

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с <https://private.proverki.gov.ru/>

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

3. Выездная проверка проводится в рамках 006 - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

4. Для проведения выездной проверки уполномочены: заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Пивоварцев Вадим Владимирович, государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Бурдеева Оксана Андреевна, государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Афанасьева Дарья Александровна, государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Казакова Елена Геннадьевна, государственный инспектор города Саратова по Голинских Никита Сергеевич

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки).

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты:

1) - Заполняется в случае привлечения специалиста

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) - Заполняется в случае привлечения эксперта:

6. Выездная проверка проводится в отношении: здания, помещения, сооружения, (производственные объекты)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, перечнем объектов контроля (при наличии в нем объекта контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 410071, обл. Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, д 141

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка.

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №77», ИНН: 6455026973, 410071, обл. Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, д 141

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка).

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) получение письменных объяснений

3) истребование документов

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

Контроль за исполнением предписаний ГПН №716/1/1 от 10.09.2021г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

(указываются:

соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

1) -

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «07» февраля 2022г., 09 час. 00 мин.
по «18» февраля 2022г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления, которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

10 рабочих дней (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №77» необходимо представить следующие документы:

1) Копии документов, заверенные в установленном для документооборота порядке, подтверждающие исполнение пунктов предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности ГПН №716/1/1 от 10.09.2021г.

2) Сведения о проведении расчета по оценке пожарного риска (при наличии).

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки).

14. Указание иных сведений...

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Блинов А.П.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78B3011606874392990EC233A680801F1438BF
Владелец: Блинов Алексей Петрович
Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022

(подпись)

Проект распоряжения подготовил:

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору

Голинских Никита Сергеевич, тел. 50-61-92; e-mail gpnсаратов@gumchs.saratov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки*

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.